

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Codering:                  | <b>20230127GK</b>                          |
| Betreft                    | <b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b> |
| Toepassing:                | <b>NTA 8800 Basisopname</b>                |
| Fabrikant:                 | <b>BZW Holland BV</b>                      |
| Type:                      | <b>ATI PRO</b>                             |
| Ingangsdatum verklaring    | <b>21-06-2023</b>                          |
| Geldigheidsduur verklaring |                                            |

|    | Toepassing                                                                                                    | Rc-<br>waarde <sup>A</sup><br>m <sup>2</sup> K/W |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | ATI PRO aan de buitenzijde van de bestaande gevel met spouw                                                   | 2,68                                             |
| 2A | ATI PRO aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot, rechtstreeks op dakbeschot. (hellingshoek dak ≤ 60°) | 1,91                                             |
| 2B | ATI PRO aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot met spouw (hellingshoek dak ≤ 60°)                    | 2,42                                             |

<sup>A</sup> De Rc-waarden uit verklaring zijn alleen geldig indien er ATI PRO is toegepast met een dikte van minimaal 50 mm. Rd waarde 50 mm ATI-PRO 1,85 m<sup>2</sup>K/W. Indien de dikte kleiner is dan 50 mm is de verklaring niet geldig.

Rc-waarde zijn geldig indien ATI PRO is geklemd tussen de houten regels, indien ATI PRO op een andere wijze is gemonteerd is de verklaring niet geldig.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies ATI PRO is toegepast en is aangebracht conform de montage handleiding van de leverancier.

Voorwaarden toepassing ATI PRO:

- hellingshoek dak ≤ 60°;
- Toepassing rechtstreeks op bestaand dakbeschot (2A): Hellingshoek hellend dak ≤ 60°, hart-op-hart afstand verticale tengels (≤ 32 mm breed x > 50 mm hoog) > 600 mm boven de folie.
- Toepassing buitenzijde dak met spouw: Hellingshoek hellend dak ≤ 60°, hart-op-hart afstand horizontale tengels (≤ 28 mm breed x > 32 mm hoog) > 600 mm onder-, en verticale tengels (≤ 22 mm breed x > 45 mm hoog) boven de folie.
- Toepassing buitenzijde gevel met spouw: Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (≤ 28 mm breed x > 32 mm hoog) en verticaal regelwerk (≤ 22 mm breed x > 45 mm hoog) > 600 mm.